

## **Zapytania:**

1. Prośba o wyjaśnienie jakie studnie mają być wycenione? Czy studnie betonowe dn 1000mm, tak jak jest to w przedmiarze czy studnie PE TEGRA 1000 mm tak jak jest to w opisie technicznym?
2. Prośba o dołączenie dokumentacji elektrycznej dotyczącej zasilania przepompowni.
3. Prośba o przesłanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej ze względu na objętość, niezbędnej do wyceny i w związku z tym, przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.03.2012r. w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

## **Odpowiedzi:**

1. W celu ujednoczenia wykonania kanalizacji należy wycenić studnie PE TEGRA 1000mm tak jak jest to w opisie technicznym.
2. Projekt oraz przyłącze energetyczne do przepompowni wykonuje dostawca energii we własnym zakresie, a kosztami obciąża odbiorcę, więc nie jest potrzebna żadna dokumentacja dot. zasilania przepompowni.
3. Przesłanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej jest niestety niemożliwe z uwagi na jej objętość. Jedynym rozwiązaniem jest przesłanie jej drogą elektroniczną.
4. Termin składania ofert zostanie przeniesiony na dzień 29 marca 2012r. godz.: 11:00.