

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących nawierzchni poliuretanowej wstępujących w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Prosimy o uściślenie rodzaju nawierzchni poliuretanowej na korcie tenisowym.

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej jednowarstwowej gr. 10 mm, składającą z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM z pierwotnej produkcji, wykładanej za pomocą specjalistycznych maszyn, spełniającej wymagany przez Zamawiającego parametr oraz posiadającej wymagane dokumenty?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej jednowarstwowej gr. 10 mm, składającej się z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM z pierwotnej produkcji, wykładanej za pomocą specjalistycznych maszyn, spełniającej wymagane parametry.**

2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z granulatu z recyklingu?

Odpowiedź: **Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni z granulatu z recyklingu.**

/-/Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak