

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

65 572 14 66; 65 572 14 75

- PPIS w Gostyniu

65 572 14 66; 65 572 14 75

- fax

65 572 14 66

- e-mail

psse.gostyn@pis.gov.pl

- e-mail

sekretariat@psse-gostyn.pl

ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń
<http://www.psse-gostyn.pl>

ON.HK-421/1/1/2/20-2(2)/20

Gostyń, dnia 21 maja 2020 r.

p. n. i. - osgu 21.05.2020r.
Urząd Miejski Borek Wlkp.
Wpl. 21. 05. 2020
L.dz. 02501-2220
Znak sprawy
Zal. Podpis

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.,

pobranych dnia 11 maja 2020r. w ramach monitoringu kontrolnego w punktach: Oczyszczalnia ścieków Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., oraz Sklep ABC – kran na zapleczu sklepu, Bruczków 15b, 63-810 Borek Wlkp.,

po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w Sprawozdaniach z badań Nr: OL.W-52-402N/20 z dnia 15 maja 2020r.; OL.W-52-403N/20 z dnia 15 maja 2020r.; wykonanym w Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w punktach Oczyszczalnia ścieków Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., oraz Sklep ABC – kran na zapleczu sklepu, Bruczków 15b, 63-810 Borek Wlkp., wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp., spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym określone w Tabeli 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Przebadana próbka wody, pobrana w punkcie Oczyszczalnia ścieków Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp. spełnia wymagania pod względem bakteriologicznym stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w Tabeli 1 części A oraz w Tabeli 1 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Pod względem bakteriologicznym w próbce wody pobranej w punkcie Sklep ABC – kran na zapleczu sklepu, Bruczków 15b, 63-810 Borek Wlkp., stwierdzono obecność 2 jtk/100ml bakterii grupy coli. Wartość parametryczna zgodnie z rozporządzeniem wynosi 0 jtk/100 ml. Uwzględniając niepewność wyniku [0;8] uznaje się, iż próbka wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania określone w Tabeli 1 części A; Tabeli 1 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
M. Ostrowski
mgr inż. Michał Ostrowski

Załączniki:

1. Kopia Sprawozdania z badań Nr: OL.W-52-402N/20 z dnia 15 maja 2020r.,
2. Sprawozdanie z badań Nr: OL.W-52-403N/20 z dnia 15 maja 2020r.,

Otrzymuje wraz z załącznikami:

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. a/a

Do wiadomości - wysłane E-PUAP

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
2. Burmistrz Pogorzeli
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela

M.D.