

0560.4033.48, 2021.11.11
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

<http://www.gov.pl/psse-gostyn>
psse.gostyn@pis.gov.pl
sekretariat@psse-gostyn.pl
[/3004024/SkrytkaESP](#)

ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń
NIP 6961401192
REGON 410390660
BDO: 00520914

ON.HK.9051.2.20.2021

Gostyń, dnia 28 grudnia 2021r.

Ocena jakości wody

P.N.N. OSGU
31.12.2021
CH

Urząd Miejski Borku Wlkp.	
Wpl.	31. 12. 2021
L.dz.	07615/2021
Znak sprawy	_____
Zal.	_____
Podpis	_____

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym dnia 16 listopada 2021r., przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp.: Sprawozdaniem z badań Nr SPR/2858/2021 z dnia 3 listopada 2021r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielecza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbki wody z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 19 października 2021r. w punkcie: Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Zimnowoda 17, 63-810 Borek Wlkp.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie, 63-810 Borek Wlkp.**

niepodległa

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna w/w próbki wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym jak i fizykochemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Niewielkie odstępstwo stanowi parametr barwy. Próbką wody pobrana w w/w punkcie pod względem fizyko-chemicznym charakteryzuje się zwiększonym wskaźnikiem barwy rzeczywistej 7 ± 2 , przy czym parametr jest akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. W odniesieniu do barwy wody nie określa się zalecanej dopuszczalnej wartości opartej na przesłankach zdrowotnych.

Zwiększona wartość w/w parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Górnym
CM
mgr inż. Michał Ostrowski

Otrzymują:

1. Prezes Zarządu
Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

N.M.