

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GOSTYNIU**

**Telefony:**

- informacja o numerach  
wewnętrznych

65 572 14 66; 65 572 14 75

- PPIS w Gostyniu

65 572 14 66; 65 572 14 75

- fax

65 572 14 66

- e-mail

psse.gostyn@pis.gov.pl

- e-mail

sekretariat@psse-gostyn.pl

Przy Dworcu 4

63-800 Gostyń

http://www.gov.pl/psse-gostyn

ON-HK.903.3.2021

Gostyń, dnia 9 kwietnia 2021r.

Urząd Miejski Borku Wlkp.

**Okresowa ocena jakości wody za rok 2020**

Na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek Wlkp.

pobranych w ramach monitoringu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., według ustalonego harmonogramu za rok 2020, po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek Wlkp.**

**Uzasadnienie**

W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 5 próbek zgodnie z harmonogramem oraz 4 w ramach nadzoru sanitarnego.

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych dnia 25 maja 2020r. wykazała obecność bakterii grupy coli odpowiednio 3 jtk/100 ml wody w punkcie: TRANSPETROL-BIS Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 26a, 63-810 Borek Wlkp. oraz 8 jtk/100ml wody w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Koszkowo, 63-810 Borek Wlkp. Wartość parametryczna zgodna z rozporządzeniem to 0 jtk/100ml.

*niepodległa*

Przedsiębiorstwo wodociągowe niezwłocznie po uzyskaniu powyższych informacji wdrożyło procedurę na wypadek pogorszenia jakości wody. Zostało uruchomione chlorowanie wody na wyjściu ze stacji uzdatniania, celem wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Dokonano ponownego poboru próbek wody w/w punktach zarówno w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 1 czerwca 2020r. oraz w ramach kontroli wewnętrznej dnia 3 czerwca 2020r.

Zarówno badania wykonane przez laboratorium zewnętrzne jak i laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdziły obecność bakterii grupy coli, w ilości 4 jtk/100ml w próbkach wody pobranych w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Koszkowo, 63-810 Borek Wlkp. W związku z otrzymaniem takich wyników analizy Przedsiębiorstwo kontynuowało dezynfekcję wody.

Skuteczność przeprowadzonych działań sprawdzono pobierając ponownie próbkę wody w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 8 czerwca 2020r. w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Koszkowo, 63-810 Borek Wlkp.

Uzyskane wyniki były prawidłowe. Tym samym woda z tego wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne stawiane w rozporządzeniu ministra zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Analiza laboratoryjna próbki pobranej w dniu 25 czerwca 2020r. w punkcie Stacja Uzdatniania Wody Koszkowo, 63-810 Borek Wlkp., wykazała obecność 3 jtk/100ml bakterii z grupy coli.

Podjęto działania w ramach nadzoru sanitarnego i powtórzono pobór próbki wody w dniu 29 czerwca 2020r. w w/w punkcie. Analiza laboratoryjna wykazała obecność 14 jtk/100ml bakterii z grupy coli,

W dniu 8 lipca 2020r. w ramach nadzoru sanitarnego ponownie pobrano do analizy próbkę wody w punkcie Stacja Uzdatniania Wody Koszkowo, 63-810 Borek Wlkp. Analiza laboratoryjna nie wykazała obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków.

Uzyskane wyniki badania wody wykazały, że woda z w/w punktu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia określone w Tabeli 1 części A; w Tabeli Parametry chemiczne części B; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Pozostałe próbki pobrane w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej spełniały wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294).

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano 5 próbek zgodnie z harmonogramem oraz 2 próbki celem badań kontrolnych.

Analiza jednej próbki wody pobranej dnia 3 czerwca 2020r. celem badań kontrolnych, po wykryciu obecności bakterii grupy coli w próbce badanej w ramach prowadzonego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gostyniu, potwierdziła obecność w/w bakterii.

Pozostałe próbki pobrane w ramach kontroli wewnętrznej, w punktach monitoringowych dla wodociągu publicznego we Koszkowie, 63-810 Borek Wlkp., w/w okresie spełniały wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia zarówno pod względem bakteriologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli 1 część A; Tabeli Parametry chemiczne część B; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W 2017r. pobrano próbkę wody surowej zasilającej stację uzdatniania tego wodociągu celem wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie.

Analiza laboratoryjna próbki wody surowej nie wykazała przekroczeń parametrów określonych w części A oraz części B Załącznika Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294).

Stężenia izotopów promieniotwórczych w badanej próbce wody nie przekroczyły granic wykrywalności określonych w części C Załącznika Nr 6 w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gostyniu  
*M.O.*  
mgr inż. Michał Ostrowski

Otrzymuje:

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8  
63-810 Borek Wlkp.
2. a/a

Do wiadomości :

1. Burmistrz Borku Wlkp.  
ul. Rynek 1  
63-810 Borek Wlkp.

M.D.

