

DZP.271.1.2021

Borek Wlkp., 18.05.2021r.

Nr ogłoszenia 2021/BZP/00052556/01

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI

63-810 Borek Wlkp., Rynek 1

woj. wielkopolskie

tel. 65 571 61 20, fax 65 571 58 93

NIP 696-175-03-66, Regon 411050675

Do wszystkich wykonawców

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Przebudowa kanalizacji – ul. Zdieska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871 i 854/1 w miejscowości Borek Wlkp.”, Zamawiający – Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp, działając zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z pytaniem jakie wpłynęło 17.05.2021r. publikuje poniżej przedmiotowe pytanie, wraz z odpowiedzią.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to **27.05.2021 r. do godz. 11:00.**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający do budowy kanalizacji deszczowej, jako równoważne do rur HDPE, uzna rury kielichowe PP spełniające wymagania normy PN-EN 13476-3?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zastosowania rur innych niż opisane w dokumentacji technicznej tj. HDPE.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający, jako równoważne do studni betonowych DN1200, uzna studnie DN1200 z polietylenu(PE)?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zastosowania studni rewizyjnych innych niż opisane w dokumentacji technicznej tj. betonowe DN1200.

Pytanie3.

Czy Zamawiający jako równoważne do szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej studni PP 315-425 producent WAVIN, uzna studnie PP 315-425 innych producentów, spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni PP 315/425 spełniających wymagania normy PN-EN 13598-2 innych producentów niż określono w dokumentacji technicznej.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek