



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Gostyniu

ON-HK.9051.1.17.2022

OL-W.9033.1.5.2022 mm

29.06.2022, p.m. OL-W

Urząd Miejski Borku Wlkp.

Wpt. 29.06.2022

L.dz. 04216/2022 znak sprawy

Zal. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

Gostyń, dnia 24 czerwca 2022 r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp., pobranych dnia:

- 30 maja 2022r. w ramach monitoringu kontrolnego w punkcie Stacja Uzdatniania Wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp.;
- 3 czerwca 2022r. w ramach nadzoru sanitarnego w punktach: Budynek Mieszkalny Drogoszewo 9, 63-810 Borek Wlkp., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. – Szkoła Filialna w Zalesiu, Zalesie 13, 63-810 Borek Wlkp., Stacja Uzdatniania Wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp.;
- 7 czerwca 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej po wykonaniu działań naprawczych, w punktach: Budynek Mieszkalny Drogoszewo 9, 62-810 Borek Wlkp., Stacja Uzdatniania Wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp.;
- 13 czerwca 2022r. w ramach nadzoru sanitarnego w punkcie: Budynek mieszkalny Drogoszewo 9, 63-810 Borek Wlkp.,

po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w Sprawozdaniach z badań Nr:

- OL-W.903.558.2022 z dnia 2 czerwca 2022r., OL-W.903.577.2022 z dnia 6 czerwca 2022r., OL-W.903.578.2022 z dnia 6 czerwca 2022r., OL-W.903.579.2022 z dnia 6 czerwca 2022r., OL-W.903.625.2022 z dnia 14 czerwca 2022r., wykonanych w Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-00 Leszno;
- SPR/1242/2022 z dnia 10 czerwca 2022r., SPR/1245/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o., ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin,

*niepodległa*

POLECA  
STURCZĄC ODWIEKANI  
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej  
wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.**

**Uzasadnienie**

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbki wody pobranej w punkcie Stacja Uzdatniania Wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp., wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp., spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizyko - chemicznym określone w Tabeli 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Jedynie próbka wody pobrana w w/w punkcie charakteryzowała się zwiększoną mętnością 5,5 NTU (wartość dopuszczalna: 1 NTU) oraz zwiększonym wskaźnikiem barwy rzeczywistej 45 mg Pt/l. Przy czym parametr barwy jest akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. W odniesieniu do barwy wody oraz mętności nie określa się zalecanej dopuszczalnej wartości opartej na przesłankach zdrowotnych.

Zwiększona wartość w/w parametrów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody.

Pod względem bakteriologicznym w próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100 ml wody. Wartość zgodna z rozporządzeniem to 0 jtk/100ml.

O powyższym fakcie poinformowano Przedsiębiorstwo wodociągowe, które wdrożyło postępowanie na wypadek pogorszenia jakości wody, szukając możliwej przyczyny zanieczyszczenia mikrobiologicznego, podjęło czynności naprawcze i uruchomiło proces dezynfekcji wody.

W dniu 3 czerwca 2022r. w ramach nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pobrano próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp., oraz w 2 punktach na sieci wodociągu: Budynek mieszkalny Drogoszewo 9, 63-810 Borek Wlkp.; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. – Szkoła Filialna w Zalesiu, Zalesie 13, 63-810 Borek Wlkp.

Analiza laboratoryjna próbek wykazała przekroczenie bakterii grupy coli tylko w jednym punkcie: Budynek mieszkalny Drogoszewo 9, 63-810 Borek Wlkp., w ilości 3 jtk/100 ml wody. Wartość zgodna z rozporządzeniem to 0 jtk/100ml.

Próbka wody pobrana w punkcie: Stacja Uzdatniania Wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp., nadal charakteryzowała się zwiększoną mętnością 7,8 NTU (wartość dopuszczalna: 1 NTU) oraz zwiększonym wskaźnikiem barwy rzeczywistej 40 mg Pt/l. Przedsiębiorstwo wodociągowe kontynuowało proces dezynfekcji wody.

W dniu 7 czerwca 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowego pobrano próbki wody w następujących punktach: Stacja Uzdatniania Wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp.; Budynek mieszkalny Drogoszewo 9, 63-810 Borek Wlkp.

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody nie wykazała przekroczeń bakteriologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu dokonał urzędowej kontroli poboru próbek wody w dniu 13 czerwca 2022r. w dwóch w/w punktach. Uzyskane wyniki badania wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp., spełnia wymagania pod względem bakteriologicznym stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w Tabeli 1 części A oraz Tabeli 1 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gostyniu  
z up. mgr Magdalena Sadowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań Nr: OL-W.903.558.2022 z dnia 2 czerwca 2022r.
2. Sprawozdanie z badań Nr: OL-W.903.577.2022 z dnia 6 czerwca 2022r.,
3. Kopia sprawozdania Nr: OL-W.903.578.2022 z dnia 6 czerwca 2022r.,
4. Sprawozdanie z badań Nr: OL-W.903.579.2022 z dnia 6 czerwca 2022r.,
5. Kopia sprawozdania Nr:OL-W.903.625.2022 z dnia 14 czerwca 2022r.,
6. Kopia sprawozdania SPR/1242/2022 z dnia 10 czerwca 2022r.,
7. Kopia sprawozdania SPR/1245/2022 z dnia 10 czerwca 2022r.

Otrzymuje wraz z załącznikami:

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8  
63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp.  
ul. Rynek 1  
63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

