

036W. 7033. 14. 2024

P. A. S. - OSGW  
Urząd Miejski Borku Wlkp.  
Wpl. 27. 06. 2024  
L.dz. 4222. 2024 P  
Znak sprawy  
Zal. \_\_\_\_\_  
Podpis \_\_\_\_\_



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gostyniu

ON-HK.9051.1.17.2024

Gostyń, 27 czerwca 2024 r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp., pobranych dnia:

- 10 czerwca 2024 r., w ramach monitoringu przeglądowego, w punkcie: Kran w łazience damskiej, przy hali sportowej na terenie Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie, Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski;
- 11 czerwca 2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej, w punkcie: Kran na terenie Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie, Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski;

po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w Sprawozdaniach z badań:

- Nr: OL-W.903.675.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. wykonanym w Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,
- Nr N/2513/2024/LB-AS/PGC/ z dnia 21 czerwca 2024 r.; Nr N/2513/2024/LB-WiPF/PCH z dnia 18 czerwca 2024 r. wykonanych w Laboratoriach: Badania Wody i Pomiarów Fizycznych oraz Aparatury Specjalnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
- Nr SPR/2645/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.**

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP

## Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbki wody pobranej w dniu 10 czerwca 2024 r. ww. punkcie wykazała, że woda z wodociągu publicznego w Jeżewie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizyko – chemicznym, określone w Tabeli Parametry chemiczne części B; Tabeli 2 części C; Tabeli 2 części D Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Dla próbki tej, stwierdzono jedynie nieakceptowalny przez zespół oceniający smak ( $\geq 1$  TFN). Smak i zapach w wodzie do spożycia, pochodzą z naturalnych i biologicznych źródeł lub procesów, wynikają z zanieczyszczeń chemicznych i mogą również być ubocznym wynikiem uzdatniania wody (np. chlorowania). Mogą również powstawać w trakcie magazynowania i dystrybucji wody. Dla smaku i zapachu wody nie zostały ustanowione zalecane dopuszczalne wartości oparte na przesłankach zdrowotnych.

Natomiast pod względem bakteriologicznym, w próbce tej stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w  $22^{\circ}\text{C}$  ( $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  przez  $68\pm 4\text{h}$ ) w ilości  $>300$  jtk w 1ml. Wartość zalecana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) wynosi do 200 jtk w 1ml w kranie u konsumenta.

W związku z tym, o powyższym fakcie poinformowano Przedsiębiorstwo wodociągowe, które 11 czerwca 2024 r., ww. punkcie wykonało badanie zgodnie z harmonogramem. Przedstawione wyniki analizy laboratoryjnej pobranej próbki wody nie potwierdziły wyżej wymienionego przekroczenia.

Tym samym, woda z tego wodociągu spełniała wymagania pod względem bakteriologicznym określone w Tabeli 1 części A oraz Tabeli 1 części C Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PPS w Gostyniu  
Data: 2024.06.27 14:15:51 CEST

### Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań Nr: OL-W.903.675.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.
2. Kopia Sprawozdania z badań nr N/2514/2024/LB-AS/PGC/ z dnia 21 czerwca 2024 r.
3. Kopia Sprawozdania z badań nr N/2514/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 18 czerwca 2024 r.
4. Kopia Sprawozdania z badań nr SPR/2645/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.

### Otrzymują:

1. Prezes Zarządu  
Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.
2. a/a

### Do wiadomości :

1. Burmistrz Borku Wlkp.  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

M.K.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gostyniu

P.H.S - OSGW  
Urząd Miejski Borku, Wlkp.  
Wpł. 27. 06. 2024  
L.dz. 4221.2024.P  
Zał. \_\_\_\_\_ Podpis Uoy

ON-HK.9051.2.17.2024

Gostyń, 27 czerwca 2024r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2645/2024 z dnia 14 czerwca 2024r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin;

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Zalesiu, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 11 czerwca 2024r. w punkcie: Kran na terenie Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie, Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski,

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.

### Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu,

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP

w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Michał Ostrowski: PPIS w  
Gostyniu  
Data: 2024.06.27 14:15:19 CEST

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
2. Wójt Gminy Piaski – za pośrednictwem ePUAP  
ul. 6-stycznia 1, 63-820 Piaski

K.Z.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gostyniu

p. A.S.-OŚGU  
CUJ  
Urząd Miejski Borku Wlkp.  
Wpł. 27.06.2024  
L.dz. 4221.2024.P Znak sprawy  
Zal. \_\_\_\_\_ Podpis *arg*

ON-HK.9051.2.19.2024

Gostyń, 27 czerwca 2024r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2647/2024 z dnia 14 czerwca 2024r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin;

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Karolewie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 11 czerwca 2024r. w punkcie: Rol-Prem Sp.j., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp.

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek Wlkp.**

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn/3004024/SkrytkaESP>

wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Michał Ostrowski, PIS w  
Gostyniu  
Data: 2024.06.27 14:14:25 CEST

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.





Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gostyniu

P.P.S. - OŚGU  
Urząd Miejski Borku Wlkp.  
Wpl. 27.06.2024  
L.dz. k221.2024.P  
Zal. \_\_\_\_\_  
Podpis

ON-HK.9051.2.18.2024

Gostyń, 27 czerwca 2024r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badań:

Nr SPR/2648/2024 z dnia 14 czerwca 2024r. wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin; próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Koszkwie, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 11 czerwca 2024r., w punkcie: Budynek Urzędu Gminy Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Koszkwie, 63-810 Borek Wlkp.**

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PPS w Gostyniu  
Data: 2024.06.27 14:14:57 CEST

Powiatowa Stacja  
Sanitarно-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn>  
/3004024/SkrytkaESP

Otrzymują :

1. Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.





Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gostyniu

p. A. S. - OŚGW  
Urząd Miejski Borku Wlkp.  
Wpł. 27.06.2024  
L.dz. 4221.2024.P  
Znak sprawy  
Zal. \_\_\_\_\_  
Podpis

ON-HK.9051.2.20.2024

Gostyń, 27 czerwca 2024r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po zapoznaniu się z przekazanym przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.,

Sprawozdaniem z badań: Nr SPR/2646/2024 z dnia 14 czerwca 2024r., wykonanym w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin;

próbki wody pobranej z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, według ustalonego harmonogramu dnia 11 czerwca 2024r., w punkcie: Zakład Aktywności Zawodowej, Leonów 18, 63-810 Borek Wlkp.

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOSTYNIU

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.**

Przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo w ramach kontroli wewnętrznej analiza laboratoryjna ww. próbki wody wykazała, że woda z tego wodociągu spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizyko - chemicznym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Michał  
Ostrowski; PPIŚ w Gostyniu  
Data: 2024.06.27 14:15:08 CEST

Otrzymują :

- Prezes Zarządu  
Boreckiego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

2. a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Borku Wlkp. – za pośrednictwem ePUAP  
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

K.Z.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu  
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń  
Szekcja Higieny Komunalnej  
tel. 65 5721475 | 65 5721466 wew. 24  
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
hk.psse.gostyn@sanepid.gov.pl  
NIP 696-14-01-192 | REGON 410390660  
BDO 00520914  
<http://www.gov.pl/psse-gostyn/3004024/SkrytkaESP>

