Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu

ON-HK.9051.126.2025 Gostyń, 21 maja 2025 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp., pobranych:

- dnia 12 maja 2025 r. w ramach monitoringu kontrolnego w punkcie: Kran do pobierania wody uzdatnionej – Stacja uzdatniania wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp.;
- dnia 14 maja 2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego w punktach: Kran do pobierania wody uzdatnionej – Stacja uzdatniania wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp., Kran w łazience – Budynek mieszkalny, Zalesie 36, 63-810 Borek Wlkp., Kran w łazience – Budynek mieszkalny, Zalesie 17, 63-810 Borek Wlkp., Kran w pomieszczeniu gospodarczym – Budynek mieszkalny, Drogoszewo 9, 63-820 Piaski,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w Sprawozdaniach z badań:

Nr: WN/558/2025 z dnia 15 maja 2025 r., Nr: WN/600/2025 z dnia 19 maja 2025 r.; Nr: WN/601/2025 z dnia 19 maja 2025 r.; Nr: WN/602/2025 z dnia 19 maja 2025 r.; Nr: WN/603/2025 z dnia 19 maja 2025 r., wykonanych w Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4 │63-800 Gostyń
tel. 65 5721475 │65 5721466
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
NIP 696-14-01-192│ REGON 410390660
BDO 00520914
http://www.gov.pl/psse-gostyn
ePUAP/3004024/SkrytkaESP
e-Doręczenia:PL-76041-51979-BTEUT-21

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbki wody pobranej dnia 12 maja 2025 r. w punkcie: Kran do pobierania wody uzdatnionej – Stacja uzdatniania wody Zalesie, 63-810 Borek Wlkp., wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp., spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem oraz fizyko – chemicznym określone w Tabeli 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Natomiast pod względem bakteriologicznym w próbce tej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk w 100 ml wody oraz obecność Escherichia coli w ilości 1 jtk w 100 ml wody. Wartość parametryczna dla ww. parametrów bakteriologicznych zgodnie z rozporządzeniem wynosi 0 jtk /100 ml wody.

O stwierdzonym zanieczyszczeniu próbek wody poinformowano Producenta wody, który wdrożył działania naprawcze, mające na celu usunięcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie, w tym płukanie sieci oraz chlorowanie wody.

Dnia 14 maja 2025 r., w ramach nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pobrano próbki wody w trzech punktach na sieci wodociągu oraz w punkcie na Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu. Badania przeprowadzono w kierunku obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji. Analiza laboratoryjna wszystkich pobranych próbek wody nie wykazała obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Tym samym, woda z wodociągu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp., spełniała wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym, określone w Tabeli 1 Części A oraz Tabeli 1 Części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Z wyrazami szacunku
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
mgr inż. Michał Ostrowski
/ dokument podpisany elektronicznie /

Załączniki:
1. Sprawozdanie z badań Nr: WN/558/2025 z dnia 15 maja 2025 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr: WN/600/2025 z dnia 19 maja 2025 r.
3. Sprawozdanie z badań Nr: WN/601/2025 z dnia 19 maja 2025 r.
4. Sprawozdanie z badań Nr: WN/602/2025 z dnia 19 maja 2025 r.
5. Sprawozdanie z badań Nr: WN/603/2025 z dnia 19 maja 2025 r.

Otrzymuje wraz z załącznikami:
1. Prezes Zarządu
   Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.
2. a/a

Do wiadomości:
1. Burmistrz Borku Wlkp.
   ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

M.D.